

# 产品认证证书

## II型自愿认证

证书编号：CQC21107311822

发证日期：2021年09月02日

有效期至：2031年06月24日

委托人名称	环宇高科有限公司
及注册地址	浙江省乐清市温州大桥工业园区
制造商名称	环宇高科有限公司
及注册地址	浙江省乐清市温州大桥工业园区
生产企业名称	朗明电气有限公司
及生产地址	浙江省乐清市柳市镇木山后村晨曦路2号
产品名称和系列、规格、型号	自动转换开关电器 HYET3H-125□□/□、HYET5H-125□□/□；类别：AC-33A；HYET3-125□□/□、HYET5-125□□/□；类别：AC-33B；Ui:800V；Uimp：8kV；Ith：125A；Ue：AC230V（2P）；Ue：AC400V（3P、4P）；Ie：16A、20A、25A、32A、40A、50A、63A、80A、100A、125A；Iq：100kA；电器级别：PC级；转换方式：ATSE；极数：2P、3P、4P；控制回路：Ui:250V；Uimp：2.5kV；
产品标准和技术要求	GB/T 14048.11-2016
认证模式	产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求，特发此证。

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站（[www.cnca.gov.cn](http://www.cnca.gov.cn)）查验证书信息



授权签字人

签发

杨志刚

谢肇煦



中国质量认证中心

# 产品认证证书

## II型自愿认证

证书编号：CQC21107311822

第 1 页 共 1 页

本证书及附件应同时使用，信息查验说明见证书页

纸号：

### 3.3 型号的解释：

<u>HY</u>	<u>ET</u>	<u>3</u>	<u>□</u>	-	<u>125</u>	<u>□</u>	<u>□</u>	/	<u>□</u>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)		

(1) 企业代号：

(2) 自动转换开关电器：

(3) 设计序号：3：普通款，5：地产款：

(4)H：AC-33A、缺省：AC-33B；

(5) 壳架等级额定电流(A)：125；

(6) 开关型式：II型（两段式）、III型（三段式）

(7) 开关控制显示类型：A型(发光二极管显示)、B型(LED数码管显示)、C型(LCD液晶屏显示)

(8) 开关极数：2P、3P、4P



中国质量认证中心