



2014001380A



中国认可  
国际互认  
检测  
TESTING  
CNASL1020

# 国家强制性产品认证

## 试验报告

新申请 变更 监督 复审 其他:





申请编号: A2016CCC0305-2475946  
(任务编号)

产品名称: 双电源自动切换装置

型 号: JYSD1-400

检测机构: 苏州电器科学研究院股份有限公司



<p>样品名称: 双电源自动切换装置                  型号: JYSD1-400                  商 标: /                  样品数量: 1 台                  样品来源: 工厂送样                  收样日期: 2017-05-08                  完成日期: 2017-06-06</p>	<p>委托人: 环宇集团浙江高科股份有限公司                  委托人地址: 浙江省乐清市温州大桥工业园区                  生产者: 环宇集团浙江高科股份有限公司                  生产者地址: 浙江省乐清市温州大桥工业园区                  生产企业: 环宇集团浙江高科股份有限公司                  生产企业地址: 浙江省乐清市温州大桥工业园区</p>
<p>试验结论: 依据 GB/T 14048.11-2016 检验合格</p>	
<p>本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:                  JYSD1-400;                  Ui: 800V(主),400V(控);                  Ue:AC400V; Uimp:8kV(主),4kV(控);                  Ie:225A,250A,315A,350A,400A;                  使用类别: AC-33iB;                  Icm(峰值): 130kA;Icn:65kA;                  电器级别: CB 级; 转换方式: ATSE;                  极数:3P, 4P.</p>	
<p>主检: 朱文华 签名:  日期: 2017-06-12</p>	 <p>(检测机构名称 盖章) 2017年6月12日</p>
<p>审核: 陆维导 签名:  日期: 2017-06-12</p>	
<p>签发: 许建林 签名:  日期: 2017-06-12</p>	
<p>备 注:</p> <p>1.变更情况: 见附页;                  2.原 3C 认可报告编号: C-040-10B2003-S;                  3.出具试验报告的检测单位: 苏州电器科学研究院股份有限公司;                  4.原 3C 证书编号: 2008010311275625;                  5.此确认试验报告与原试验报告合并使用方为有效。</p>	



