

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号：CQC2003010302074022

发证日期：2022年04月13日

有效期至：2031年03月16日

委托人名称	环宇高科有限公司
及注册地址	浙江省乐清市温州大桥工业园区
制造商名称	环宇高科有限公司
及注册地址	浙江省乐清市温州大桥工业园区
生产企业名称	环宇高科有限公司
及生产地址	浙江省乐清市温州大桥工业园区
产品名称和系列、规格、型号	隔离开关 HUH18-125/1, HUH18-125/2, HUH18-125/3, HUH18-125/4, HUG9-125/1, HUG9-125/2, HUG9-125/3, HUG9-125/4; U_i : 500V; U_{imp} : 6kV; I_{th} : 125A; U_e : AC230V(1P), AC400V(2P, 3P, 4P); I_e : 32A, 40A, 50A, 63A, 80A, 100A, 125A; 使用类别: AC-22A; I_{cw} : 20 I_e /1s; I_{cm} (峰值): 28.1 I_e ; 外壳防护等级: IP20; 极数: 1P, 2P, 3P, 4P
产品标准和技术要求	GB/T 14048.3-2017
认证模式	产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求，特发此证。

本证书为变更证书，证书首次颁发日期：2020年04月10日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查验证书信息



授权签字人

签发

杨志刚

谢肇煦



中国质量认证中心