

# 产品认证证书

## II型自愿认证

证书编号: CQC2018010301096910

发证日期: 2022年04月07日

有效期至: 2031年03月05日

委托人名称 环宇高科有限公司  
及注册地址 浙江省乐清市温州大桥工业园区

制造商名称 环宇高科有限公司  
及注册地址 浙江省乐清市温州大桥工业园区

生产企业名称 环宇高科有限公司  
及生产地址 浙江省乐清市温州大桥工业园区

产品名称和系列、规格、型号 谐波抑制型智能电力电容补偿装置(低压成套无功功率补偿装置)  
HYIC8PSZ 额定工作电压(Ue): 400V 额定绝缘电压(Ui): 690V 额定电流(In): 53.6A~5.4A 额定限制短路电流(Icc): 15kA 额定总容量(Qc): 50kvar~5kvar  
外壳防护等级: IP20 补偿相数(方式): 三相结合补偿 投切电容器的元件类型: 机电开关 户内型 频率: 50Hz 有抑制谐波功能

产品标准和技术要求 GB/T 15576-2020

认证模式 产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求, 特发此证。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2020年04月23日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站(www.cnca.gov.cn)查验证书信息



授权签字人

签发

杨志刚

谢肇煦



中国质量认证中心