

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC2012010304575505

发证日期: 2021年11月18日

有效期至: 2031年03月16日

| | |
|---------------|--|
| 委托人名称 | 环宇高科有限公司 |
| 及注册地址 | 浙江省乐清市温州大桥工业园区 |
| 制造商名称 | 环宇高科有限公司 |
| 及注册地址 | 浙江省乐清市温州大桥工业园区 |
| 生产企业名称 | 环宇高科有限公司 |
| 及生产地址 | 浙江省乐清市温州大桥工业园区 |
| 产品名称和系列、规格、型号 | 交流接触器 CJX1-09、CJX1-12 Uimp :8kV ;Ui :690V ;Ith :20A ;Ue :AC220V、 AC380V、AC660V ; CJX1-09 Ie :9A/9A/6.6A ;CJX1-12 Ie :12A/12A/8.8A ; 使用类别 :AC-3 ;Us :AC380V (50Hz)/AC460V (60Hz)、AC220V (50Hz) /AC264V (60Hz)、AC127V (50Hz) /AC152V (60Hz)、AC110V (50Hz) /AC132V (60Hz)、AC36V (50Hz)/AC42V (60Hz)、DC220V、DC110V、 DC24V ;极数 : 3P ;辅助触头 : 2NO、2NC , 1NO、 1NC ,1NO 或 1NC ;Ith : 10A ;AC-15 Ue/Ie :380V/0.95A ;220V/1.6A ;DC-13 Ue/Ie : 220V/0.15A ; 110V/0.3A ; Uimp : 6kV ; Ui : 690V ; IP20 |
| 产品标准和技术要求 | GB/T 14048.4-2020 |
| 认证模式 | 产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督 |

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求, 特发此证。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2020年04月10日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查验证书信息



授权签字人

签发

杨志刚

谢肇煦



中国质量认证中心