

# 强制性认证产品符合性自我声明



自我声明编号：2020980304000509

环宇高科有限公司（生产者）确知知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求，对本声明承担全部法律责任。

环宇高科有限公司（生产者）声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测，符合相关标准要求；自本声明签署之日起，生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求；保存本声明涉及的技术文档至少 10 年；正确使用强制性产品认证标志；如产品或其符合性信息发生变更，将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称：环宇高科有限公司  
生产者地址：浙江省温州市乐清市温州大桥工业园区  
依据的强制性产品认证规则：CNCA-00C-008：2019 强制性产品认证实施规则自我声明  
产品名称：交流接触器  
产品系列、型号、规格：(见附页)  
依据的标准：GB/T 14048.4-2020  
生产企业名称：环宇高科有限公司  
生产企业地址：浙江省乐清市温州大桥工业园区

联系人：王春梅  
电话：0577-62888554  
电子邮箱：wangchunmei@huyu.com.cn  
指定签字人：王春梅

自我声明时间：2022-01-12  
自我声明地点：浙江乐清  
生产者签章：王春梅



注：有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台（cx.cnca.cn）或扫描右上角二维码查询。

## 强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020980304000509

产品系列、型号、规格:

CJ12-100、CJ12-150、CJ12-250、CJ12-400、CJ12-600 U<sub>imp</sub>: 6kV; U<sub>i</sub>: 380V; I<sub>th</sub>=I<sub>e</sub>: 100A (CJ12-100)、150A (CJ12-150)、250A (CJ12-250)、400A (CJ12-400)、600A (CJ12-600); U<sub>e</sub>: AC220V、AC380V; 使用类别: AC-2; U<sub>s</sub>: AC380V、AC220V; 极数: 2P、3P、4P、5P; 辅助触头: 5NO1NC、4NO2NC、3NO3NC、2NO4NC; I<sub>th</sub>: 10A; AC-15 U<sub>e</sub>/I<sub>e</sub>: AC380V/2.63A, AC220V/4.55A; DC-13 U<sub>e</sub>/I<sub>e</sub>: DC220V/0.41A; U<sub>imp</sub>: 6kV; U<sub>i</sub>: 660V

联系人: 王春梅  
电话: 0577-62888554  
电子邮箱: wangchunmei@huyu.com.cn  
指定签字人:

自我声明时间: 2022-01-12  
自我声明地点: 浙江乐清  
生产者签章:



注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。