



国家强制性产品认证

试验报告

新申请 变更 监督 复审 其他:

申请编号: A2017CCC0304-2694574
(任务编号)

产品名称: 交流接触器

型 号: CJ20-10

检测机构: 上海电器设备检测所



样品名称: 交流接触器 型号: CJ20-10 商 标: HUYU 样品数量: 1 台 样品来源: 工厂送样 收样日期: 2017-12-20 完成日期: 2018-01-18	委托人: 环宇集团浙江高科股份有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市温州大桥工业园区 生产者: 环宇集团浙江高科股份有限公司 生产者地址: 浙江省乐清市温州大桥工业园区 生产企业: 环宇集团浙江高科股份有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市温州大桥工业园区
--	--

试验结论: 依据 GB/T 14048.4-2010 检验合格

本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:
 详见附页

主检: 邵吉福 日期: 2018.01.18
审核: 程彦敏 日期: 2018.01.18
签发: 魏秋媛 日期: 2018.01.18



备注:

变更内容	变更前	变更后
申请人、制造商、生产厂家公司名称变更	环宇集团有限公司	环宇集团浙江高科股份有限公司
参数增加 (IP)	/	IP20
原证书编号	2002010304026045	
原测试报告编号	C009-A2012CCC0304-1336854	
原检测单位	上海电器设备检测所	

附页:

CJ20-10

Uimp:8kV;

Ui: 690V;

Ith: 10A;

AC-3: Ue/Ie:220V/10A, 380V/10A, 660V/5.2A;

Us: AC36V, 127V, 220V, 380V 50Hz;

极数: 4P;

IP20

配用的辅助触头:

4NO, 3NO+1NC, 2NO+2NC, 1NO+3NC, 4NC;

Ith:10A;

Ue/Ie: AC-15: AC380V/0.26A, AC220V/0.45A;

DC-13: DC220V/0.14A, 110V/0.27A;

检验项目汇总表

序号	检验项目	依据标准条款	检验结果
1/01	外壳防护等级	GB/T 14048.1 附录 C	合格
	以下空白		

条 款	检验项目及检验要求	测量或观察结果	判 定
		#01	
GB/T14048.1 附录 C	外壳防护等级(IP20) 防止固体异物进入 直径为 12.5mm 球形物体不得完全进入, 铰链试指 应与 危险部件有足够的间隙 按 GB/T4208 规定的试验方法进行	符合要求	

仪器设备清单

序号	名称	型号	编号	校准有效期	本次使用
1	12.5mm 刚性球	KX-106T	0221-0208	2018/10/25	✓
2	12mm 铰接试指	KX-102T	0221-0207	2018/10/25	✓
3	测力计	SN-100	1500-0002	2018/06/20	✓

声 明

本报告试验结果仅对受试样品有效；
未经许可本报告不得部分复制；
对本报告如有异议，请于收到报告之日起十五天内提出。

检测机构：上海电器设备检测所

地 址：上海市武宁路 505 号

邮政编码：200063

电 话：(021) 62579429

传 真：021-62433250

E-mail: TILVA@TILVA.com