

# 强制性认证产品符合性自我声明



自我声明编号：2020980304000550

环宇高科有限公司（生产者）确知知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求，对本声明承担全部法律责任。

环宇高科有限公司（生产者）声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测，符合相关标准要求；自本声明签署之日起，生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求；保存本声明涉及的技术文档至少 10 年；正确使用强制性产品认证标志；如产品或其符合性信息发生变更，将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称：环宇高科有限公司  
生产者地址：浙江省温州市乐清市温州大桥工业园区  
依据的强制性产品认证规则：CNCA-C03-02:2014 低压元器件  
产品名称：交流接触器  
产品系列、型号、规格：(见附页)  
依据的标准：GB/T 14048.4-2010  
生产企业名称：环宇高科有限公司  
生产企业地址：浙江省乐清市温州大桥工业园区

联系人：王春梅  
电话：0577-62888554  
电子邮箱：huyujb@vip.163.com  
指定签字人：

自我声明时间：2021-03-27  
自我声明地点：浙江乐清  
生产者签章：

注：有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台（cx.cnca.cn）或扫描右上角二维码查询。

## 强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020980304000550

产品系列、型号、规格:

CJ20-63;Ui=AC690V;Ith=80A; AC-3:Ue/Ie:AC220V/63A,380V/63A,660V/40A; Us:AC36V,127V,220V,380V 50Hz;3P;  
配用的辅助触头(本体):4NO+2NC,3NO+3NC,2NO+4NC,2NO+2NC;Ith=10A; Ue/Ie:AC-15:AC380V/0.8A,220V/1.4A;  
DC- 13:DC220V/0.27A,110V/0.6A

联系人: 王春梅  
电话: 0577-62888554  
电子邮箱: huyujb@vip.163.com  
指定签字人: 

自我声明时间: 2021-03-27  
自我声明地点: 浙江乐清  
生产者签章: 

注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。