



151300110071



2015闽质监验字051号



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0098

国家强制性产品认证 试验报告

新申请 变更 监督 复审 其他: 利用已获证书结果模式

申请编号: A2017CCC0309-2537429
(任务编号)

产品名称: 热过载继电器

型 号: H8R-25

检测机构: 福建省产品质量检验研究院



<p>产品名称: 热过载继电器 型号: H8R-25 商 标: / 样品数量: 2 台 样品来源: 送样 收样日期: 2017-05-12 完成日期: 2017-06-05</p>	<p>委托人: 环宇集团有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市北白象温州大桥工业区 生产者: 环宇集团浙江高科股份有限公司 生产者地址: 浙江省乐清市温州大桥工业园区 生产企业: 环宇集团浙江高科股份有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市温州大桥工业园区</p>
--	---

试验结论:

原获证 (2012010309574126) 产品依据 GB/T14048.4-2010 标准检验合格, 经本单位对本次送样样品的核查, 本次送样样品与原获证 (2012010309574126) 除型号命名不同外, 产品描述、内部结构一致。

本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:

H8R-25; Ui:660V; Ue:AC660V; Ie:0.1A~0.16A, 0.16A~0.25A, 0.25A~0.4A, 0.4A~0.63A, 0.63A~1A, 1.0A~1.6A, 1.6A~2.5A, 2.5A~4A, 4A~6A, 5.5A~8A, 7A~10A, 9A~13A, 12A~18A, 17A~25A; 脱扣级别:10A; 3P
 配用的辅助触头: Ui:500V, Ith:6A, AC-15: 380V/0.95A, 220V/1.64A, DC-13: 220V/0.15A, 110V/0.3A, 1NO1NC

主检: 	日期: 2017-06-05
审核: 	日期: 2017-06-06
签发: 	日期: 2017-06-06



福建省产品质量检验研究院
 2017年6月6日

备注:

利用已获证书结果	母证书	利用已获证书结果扩展委托人
委托人名称	环宇集团浙江高科股份有限公司	环宇集团有限公司
委托人地址	浙江省乐清市温州大桥工业园区	浙江省乐清市北白象温州大桥工业区
型号	JRS1-25	H8R-25
母证书编号	2012010309574126	
母证书检测机构	福建省产品质量检验研究院	

说明: 本试验报告引用编号 (申请编号) 为“C-027-12DQ381 (A2012CCC0309-1339568)”的报告, 仅修改了委托人名称、地址, “02501-17DQ1522”报告除型号命名不同外, 其余参数均一致。

