

# 强制性认证产品符合性自我声明

自我声明编号：2020980309000730



环宇高科有限公司（生产者）确知知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求，对本声明承担全部法律责任。

环宇高科有限公司（生产者）声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测，符合相关标准要求；自本声明签署之日起，生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求；保存本声明涉及的技术文档至少10年；正确使用强制性产品认证标志；如产品或其符合性信息发生变更，将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称：环宇高科有限公司  
生产者地址：浙江省温州市乐清市温州大桥工业园区  
依据的强制性产品认证规则：CNCA-00C-008：2019 强制性产品认证实施规则自我声明  
产品名称：控制与保护开关电器  
产品系列、型号、规格：(见附页)  
依据的标准：GB/T 14048.9-2008  
生产企业名称：浙江新控电气科技有限公司  
生产企业地址：浙江省温州市乐清市乐清经济开发区浦南五路55号1号楼3层

联系人：王春梅  
电话：0577-62888554  
电子邮箱：wangchunmei@huyu.com.cn  
指定签字人：王春梅

自我声明时间：2023-04-17  
自我声明地点：浙江乐清  
生产者签章：王春梅



注：有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台（cx.cnca.cn）或扫描右上角二维码查询。

## 强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020980309000730

产品系列、型号、规格:

HYK1-45C、HYK1-45Y、HYK1-45H;  $U_i$ : 690V;  $U_{imp}$ : 4kV;  $U_e$ : AC400V;  $I_{th}$ =16A( $I_e$ : 1A、3A、6A、12A、16A)、45A( $I_e$ : 25A、32A、45A);  $I_e$ : 1A、3A、6A、12A、16A、25A、32A、45A(0.4-1.0 倍可调); HYK1-45C:  $I_{cs}$ : 15kA; HYK1-45Y:  $I_{cs}$ : 35kA; HYK1-45H:  $I_{cs}$ : 50kA; 使用类别: AC-44、AC-43; 极数: 3P

联系人: 王春梅  
电话: 0577-62888554  
电子邮箱: wangchunmei@huyu.com.cn  
指定签字人:

自我声明时间: 2023-04-17  
自我声明地点: 浙江乐清  
生产者签章:



注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。