



中国认可  
国际互认  
检测  
TESTING  
CNAS L1020

# 国家强制性产品认证 试验报告

新申请     变更     监督     复审     其他:

申请编号: A2018CCC0305-2891648  
(任务编号)

产品名称: 行程开关

型 号: LX3

检测机构: 苏州电器科学研究院股份有限公司







样品名称: 行程开关	委托人: 环宇集团浙江高科股份有限公司
型号: LX3	委托人地址: 浙江省乐清市温州大桥工业园区
商标: /	生产者: 环宇集团浙江高科股份有限公司
样品数量: 5 台	生产者地址: 浙江省乐清市温州大桥工业园区
样品来源: 工厂送样	生产企业: 环宇集团浙江高科股份有限公司
收样日期: 2018-07-09	生产企业地址: 浙江省乐清市温州大桥工业园区
完成日期: 2018-07-27	

试验结论: 依据 GB/T 14048.5-2017 检验合格

本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:

LX3  
 Ui:380V, Uimp:2.5kV;  
 AC-15:Ue/le:380V/0.79A;  
 DC-13:Ue/le:220V/0.27A;  
 Ith:5A;  
 防护等级:IP54.

主检: 朱文华 签字:  日期: 2018-08-28	
审核: 尤雪元 签字:  日期: 2018-08-28	
签发: 许建林 签字:  日期: 2018-08-28	

备注:

1. 变更情况:

序号和名称	变更前	变更后
1. 产品认证标准的变更	GB 14048.5-2008	GB/T 14048.5-2017
2. 底座(壳体)供应商(生产厂)的变更	乐清市昌鑫铝业合金有限公司	乐清市昌鑫铝业合金有限公司 乐清市永乐五金制品加工厂 乐清市际联电器配件厂
3. 触头材料供应商(生产厂)的变更	乐清市欣泰合金材料厂	乐清市欣泰合金材料厂 福达合金材料股份有限公司
4. 额定冲击耐受电压变更	/	2.5kV

- 2. 原 CCC 认可报告编号: C-040-10B2893-S;
- 3. 出具原试验报告的检测单位: 苏州电器科学研究院股份有限公司;
- 4. 原 CCC 证书编号: 2003010305073717;
- 5. 此确认试验报告与原试验报告合并使用方为有效。

