

# 产品认证证书

## II型自愿认证

证书编号：CQC2013010304665662

发证日期：2022年04月02日

有效期至：2032年04月01日

委托人名称	环宇高科有限公司
及注册地址	浙江省乐清市温州大桥工业园区
制造商名称	环宇高科有限公司
及注册地址	浙江省乐清市温州大桥工业园区
生产企业名称	环宇高科有限公司
及生产地址	浙江省乐清市温州大桥工业园区
产品名称和系列、规格、型号	交流接触器 H8C-80、95、CJX2N-80、95、HUC9-80、95；Ith:125A；使用类别:AC-3，AC-4；Uimp:8kV；Ui:690V；Ue:AC220V/AC380V/660V(AC-3)，AC380V/660V(AC-4)；AC-3：Ie:80A/80A/49A(H8C-80、CJX2N-80、HUC9-80)，95A/95A/55A(H8C-95、CJX2N-95、HUC9-95)；AC-4：Ie:37A/17.3A(H8C-80、CJX2N-80、HUC9-80)，44A/21.3A(H8C-95、CJX2N-95、HUC9-95)；Us:AC24V，36V，110V，127V，220V，380V/50Hz；3P；IP20 配用的辅助触头：Ith:10A，AC-15:380V/0.95A、220V/1.6A，DC-13:220V/0.15A、110V/0.3A，1NO1NC
产品标准和技术要求	GB/T 14048.4-2020
认证模式	产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求，特发此证。

本证书为变更证书，证书首次颁发日期：2020年04月10日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站（[www.cnca.gov.cn](http://www.cnca.gov.cn)）查验证书信息



授权签字人

签发

杨志刚

谢肇煦



中国质量认证中心