

# 强制性认证产品符合性自我声明



自我声明编号：2023960302000878

环宇高科有限公司（生产者）确认知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求，对本声明承担全部法律责任。

环宇高科有限公司（生产者）声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测，符合相关标准要求；自本声明签署之日起，生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求；保存本声明涉及的技术文档至少10年；正确使用强制性产品认证标志；如产品或其符合性信息发生变更，将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称：环宇高科有限公司  
生产者地址：浙江省温州市乐清市温州大桥工业园区  
依据的强制性产品认证规则：CNCA-00C-008：2019 低压元器件  
产品名称：隔离开关  
产品系列、型号、规格：(见附页)  
依据的标准：GB/T14048.3-2017  
生产企业名称：上联控股集团有限公司  
生产企业地址：浙江省乐清市柳市镇岙底村中南一路20号

联系人：王春梅  
电话：0577-62888554  
电子邮箱：wangchunmei@huyu.com.cn  
指定签字人：

自我声明时间：2023-10-23  
自我声明地点：浙江乐清  
生产者签章：



注：有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台（cx.cnca.cn）或扫描右上角二维码查询。

# 强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2023960302000878

产品系列、型号、规格:

HUH1-1000、1250、1600、HYGL-1000、1250、1600; Uimp:12kV; Ui:1000; Ue:AC400V; HUH1-1000、HYGL-1000;lth:1000A; Ie:800A, 1000A; HUH1-1250、HYGL-1250; lth:1250A; Ie:1000A、1250A; HUH1-1600、HYGL-1600; lth:1600A; Ie:1000A, 1250A, 1600A; Icw=50kA/1s; Icm(峰值):40kA; 使用类别:AC-23: 3P、4P; 配用的辅助触头:1NO1NC、2NO2NC; Ui:400V, lth:5A, AC-15:380V/3A:型号解释详见附件

联系人: 王春梅  
电话: 0577-62888554  
电子邮箱: wangchunmei@huyu.com.cn  
指定签字人:

自我声明时间: 2023-10-23  
自我声明地点: 浙江乐清  
生产者公章:



注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

# 强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2023960302000878

产品系列、型号、规格(附件):

### 型号解释:

HY - □ / □ □ □ □ □ □ □ □ □ □  
(2) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

- (1) 企业代号
- (2) 隔离开关
- (3) 额定发热电流(A): 1000, 1250, 1600
- (4) 额定: 3-3P, 4-4P
- (5) 派生代号: "不注" 普通型, "T" 表示透明外壳
- (6) 操作方式: 正面中央操作不注, "C": 正面侧方操作, "Z": 上下转换操作, "Z2": 左右转换操作
- (7) "J": 柜外操作, 柜内操作不注
- (8) "H": 柜后操作, 柜前操作不注
- (9) "B": 柜后操作, 柜前操作不注
- (10) "K": 带可视窗口, 不需要不注
- (11) "1": 带 1 常开 1 常闭辅助触头
- "22": 带 2 常开 2 常闭辅助触头
- 无辅助触头不注

HU - H 1 - □ / □ □ □ □ □ □ □ □ □ □  
(2) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

- (1) 企业代号
- (2) 隔离开关
- (3) 设计序号
- (4) 额定发热电流(A): 1000, 1250, 1600
- (5) 额定: 3-3P, 4-4P
- (6) 派生代号: "不注" 普通型, "T" 表示透明外壳
- (7) 操作方式: 正面中央操作不注, "C": 正面侧方操作, "Z": 上下转换操作, "Z2": 左右转换操作
- (8) "J": 柜外操作, 柜内操作不注
- (9) "H": 柜后操作, 柜前操作不注
- (10) "B": 柜后操作, 柜前操作不注
- (11) "K": 带可视窗口, 不需要不注
- (12) "1": 带 1 常开 1 常闭辅助触头
- "22": 带 2 常开 2 常闭辅助触头
- 无辅助触头不注

联系人: 王春梅  
电话: 0577-62888554  
电子邮箱: wangchunmei@huyu.com.cn  
指定签字人:

自我声明时间: 2023-10-23  
自我声明地点: 浙江乐清



注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。