

强制性认证产品符合性自我声明

自我声明编号：2020980302001927



环宇高科有限公司（生产者）确知知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求，对本声明承担全部法律责任。

环宇高科有限公司（生产者）声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测，符合相关标准要求；自本声明签署之日起，生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求；保存本声明涉及的技术文档至少10年；正确使用强制性产品认证标志；如产品或其符合性信息发生变更，将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称：环宇高科有限公司
生产者地址：浙江省温州市乐清市温州大桥工业园区
依据的强制性产品认证规则：CNCA-00C-008：2019 强制性产品认证实施规则自我声明
产品名称：隔离开关
产品系列、型号、规格：(见附页)
依据的标准：GB/T 14048.3-2017
生产企业名称：上联控集团有限公司
生产企业地址：浙江省乐清市柳市镇岙底村中南一路20号

联系人：王春梅
电话：0577-62888554
电子邮箱：wangchunmei@huyu.com.cn
指定签字人：王春梅



注：有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台（cx.cnca.cn）或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)

自我声明编号: 2020980302001927



产品系列、型号、规格:

HYGL-400、HYGL-630、HUH1-400、HUH1-630; U_{imp} : 12kV; U_i : 1000V; U_e : AC400V; HYGL-400、HUH1-400: I_{th} : 400A; I_e : 125A, 160A, 200A, 250A, 315A, 400A; HYGL-630、HUH1-630: I_{th} : 630A; I_e : 200A, 250A, 315A, 400A, 500A, 630A; I_{cw} =20kA/1s; I_{cm} (峰值): 30kA; 使用类别: AC-22B; 3P、4P; 配用的辅助触头: 1NO1NC、2NO2NC, U_{imp} : 4kV, U_i : 400V, I_{th} : 5A, AC-15: 380V/3A; 型号解释见附件

联系人: 王春梅
电话: 0577-62888554
电子邮箱: wangchunmei@huyu.com.cn
指定签字人:

王春梅

自我声明时间: 2023-10-08

自我声明地点: 浙江乐清

生产者签章:



注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020980302001927

产品系列、型号、规格(附件):

型号解释:

HY GL □ / □ □ □ □ □ □ □ □ □ □
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

- (1) 企业代号
- (2) 隔离开关
- (3) 约定发热电流(A)
- (4) 级数: 3—3P, 4—4P
- (5) 派生代号: “不注”普通型, “T”表示透明外壳
- (6) 操作方式: 正面中央操作不注, “C”: 正面侧方操作, “Z”: (上下型)转换操作, “ZZ”: (左右型)转换操作
- (7) “J”: 柜外操作, 柜内操作不注
- (8) “H”: 柜后操作, 柜前操作不注
- (9) “B”: 板后接线, 板前接线不注
- (10) “K”: 带可视窗口, 不需要不注
- (11) “11”: 带 1 常开 1 常闭辅助触头
“22”: 带 2 常开 2 常闭辅助触头
无辅助触头不注

HU H 1 □ / □ □ □ □ □ □ □ □ □ □
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

- (1) 企业代号
- (2) 隔离开关
- (3) 设计序号
- (4) 约定发热电流(A)
- (5) 级数: 3—3P, 4—4P
- (6) 派生代号: “不注”普通型, “T”表示透明外壳
- (7) 操作方式: 正面中央操作不注, “C”: 正面侧方操作, “Z”: (上下型)转换操作, “ZZ”: (左右型)转换操作
- (8) “J”: 柜外操作, 柜内操作不注
- (9) “H”: 柜后操作, 柜前操作不注
- (10) “B”: 板后接线, 板前接线不注
- (11) “K”: 带可视窗口, 不需要不注
- (12) “11”: 带 1 常开 1 常闭辅助触头
“22”: 带 2 常开 2 常闭辅助触头
无辅助触头不注

联系人: 王春梅
 电话: 0577-62888554
 电子邮箱: wangchunmei@huyu.com.cn
 指定签字人:

自我声明时间: 2023-10-08
 自我声明地点: 浙江乐清
 生产者签章:

注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。