

强制性认证产品符合性自我声明



自我声明编号：2023960302000877

环宇高科有限公司（生产者）确认知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求，对本声明承担全部法律责任。

环宇高科有限公司（生产者）声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测，符合相关标准要求；自本声明签署之日起，生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求；保存本声明涉及的技术文档至少10年；正确使用强制性产品认证标志；如产品或其符合性信息发生变更，将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称：环宇高科有限公司
生产者地址：浙江省温州市乐清市温州大桥工业园区
依据的强制性产品认证规则：CNCA-00C-008：2019 低压元器件
产品名称：隔离开关
产品系列、型号、规格：(见附页)
依据的标准：GB/T14048.3-2017
生产企业名称：上联控股集团有限公司
生产企业地址：浙江省乐清市柳市镇岙底村中南一路20号

联系人：王春梅
电话：0577-62888554
电子邮箱：wangchunmei@huyu.com.cn
指定签字人：

自我声明时间：2023-10-23
自我声明地点：浙江乐清

生产者签章：

注：有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台（cx.cnca.cn）或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2023960302000877

产品系列、型号、规格:

HUH1-100、HYGL-100 Ui:1000V; Uimp:12kV; Ue: AC400V; Ith: 100A; Ie: 10A、16A、20A、25A、32A、40A、50A、63A、80A、100A; Icw=8kA/1s; Icm(峰值): 13.6kA; 使用类别: AC-22B; 极数: 3P、4P。型号解释详见附件

联系人: 王春梅
电话: 0577-62888554
电子邮箱: wangchunmei@huyu.com.cn
指定签字人: 

自我声明时间: 2023-10-23
自我声明地点: 浙江乐清

生产者签章:



注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2023960302000877

产品系列、型号、规格(附件):

型号的解释:

HY GL - 100 / □ □ □ □
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

- (1) 企业代号
- (2) 隔离开关
- (3) 约定发热电流(A)
- (4) 极数: 3—3P, 4—4P
- (5) 派生代号: “不注”普通型, “T”表示透明外壳(仅3P)
- (6) 操作方式: 正面中央操作不注, “Z”: 上下转换操作, “Z2”: 左右转换操作
- (7) “J”: 柜外操作, 柜内操作不注

HU H 1 - 100 / □ □ □ □
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

- (1) 企业代号
- (2) 隔离开关
- (3) 设计序号
- (4) 约定发热电流(A)
- (5) 极数: 3—3P, 4—4P
- (6) 派生代号: “不注”普通型, “T”表示透明外壳(仅3P)
- (7) 操作方式: 正面中央操作不注, “Z”: 上下转换操作, “Z2”: 左右转换操作
- (8) “J”: 柜外操作, 柜内操作不注

联系人: 王春梅
电话: 0577-62888554
电子邮箱: wangchunmei@huyu.com.cn
指定签字人:

自我声明时间: 2023-10-23
自我声明地点: 浙江乐清

生产者签章:

