

强制性认证产品符合性自我声明



自我声明编号：2020980307007726

环宇高科有限公司（生产者）确认知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求，对本声明承担全部法律责任。

环宇高科有限公司（生产者）声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测，符合相关标准要求；自本声明签署之日起，生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求；保存本声明涉及的技术文档至少10年；正确使用强制性产品认证标志；如产品或其符合性信息发生变更，将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称：环宇高科有限公司
生产者地址：浙江省温州市乐清市温州大桥工业园区
依据的强制性产品认证规则：CNCA-00C-008：2019 强制性产品认证实施规则自我声明
产品名称：剩余电流动作断路器
产品系列、型号、规格：(见附页)
依据的标准：GB/T 16917.1-2014;GB/T 16917.22-2008
生产企业名称：环宇高科有限公司
生产企业地址：浙江省乐清市温州大桥工业园区

联系人：王春梅
电话：0577-62888554
电子邮箱：wangchunmei@huyu.com.cn
指定签字人：

自我声明时间：2024-01-25
自我声明地点：浙江乐清
生产者签章：

注：有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台（cx.cnca.cn）或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)




自我声明编号: 2020980307007726

产品系列、型号、规格:

DZ47NLE-63, DZ47NLG-63, DZ47NLE-63Y, DZ47NLE-63H, DZ47NLE-63HY, DZ47eLE-63, DZ47eLG-63, DZ47eLE-63Y, DZ47eLE-63H, DZ47eLE-63HY, DZ47LEK-63, DZ47LGK-63, DZ47LEK-63Y, DZ47LEK-63H, DZ47LEK-63HY, HYB5LE-63, HYB5LG-63, HYB5LE-63Y, HYB5LE-63H, HYB5LE-63HY, HUB9iLE-63, HUB9iLG-63, HUB9iLE-63Y, HUB9iLE-63H, HUB9iLE-63HY; 详见附件

联系人: 王春梅
电话: 0577-62888554
电子邮箱: wangchunmei@huyu.com.cn
指定签字人: 

自我声明时间: 2024-01-25
自我声明地点: 浙江乐清
生产者签章: 

注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020980307007726

产品系列、型号、规格(附件):

DZ47_nLE-63, DZ47_nLG-63, DZ47_nLE-63Y, DZ47_nLE-63H, DZ47_nLE-63HY, DZ47eLE-63, DZ47eLG-63, DZ47eLE-63Y, DZ47eLE-63H, DZ47eLE-63HY, DZ47LEK-63, DZ47LGK-63, DZ47LEK-63Y, DZ47LEK-63H, HYB5LE-63, HYB5LG-63, HYB5LE-63Y, HYB5LE-63H, HYB5LE-63HY, HUB9ILE-63, HUB9ILG-63, HUB9ILE-63Y, HUB9ILE-63H, HUB9ILE-63HY;

Ui: 500V; Uimp: 4kV; Ue: AC220V, 230V, 240V(1P+N, 2P), AC380V, 400V, 415V(3P, 3P+N, 4P);

适用频率: 50Hz;

I_{Δm}=630A;

In:

6A, 10A, 16A, 20A, 25A, 32A, 40A, 50A, 63A (一般型), 25A, 32A, 40A, 50A, 63A (S型);

瞬时脱扣类型:

DZ47_nLE-63, DZ47_nLE-63Y, DZ47_nLE-63H, DZ47_nLE-63HY, DZ47eLE-63, DZ47eLE-63Y, DZ47eLE-63H, DZ47eLE-63HY, DZ47LEK-63, DZ47LEK-63Y, DZ47LEK-63H, DZ47LEK-63HY, HYB5LE-63, HYB5LE-63Y, HYB5LE-63H, HYB5LE-63HY, HUB9ILE-63, HUB9ILE-63Y, HUB9ILE-63H, HUB9ILE-63HY: B, C, D型;

DZ47NLG-63, DZ47eLG-63, DZ47LGK-63, HYB5LG-63, HUB9ILG-63: C型;

I_{Δn}=30mA, 50mA, 75mA, 100mA, 300mA/A型, AC型(一般型), I_{Δn}=50mA/AC型(S型);

电子式:

DZ47_nLE-63, DZ47_nLG-63, DZ47_nLE-63Y, DZ47eLE-63, DZ47eLE-63Y, DZ47LEK-63, DZ47LGK-63, DZ47LEK-63Y, HYB5LE-63, HYB5LG-63, HYB5LE-63Y, HUB9ILE-63, HUB9ILG-63, HUB9ILE-63Y: Ics=Icn=6000A;

DZ47_nLE-63H, DZ47NLE-63HY, DZ47eLE-63H, DZ47eLE-63HY, DZ47LEK-63H, DZ47LEK-63HY, HYB5LE-63H, HYB5LE-63HY, HUB9ILE-63H, HUB9ILE-63HY: Ics=7500A, Icn=10000A;

极数:

DZ47_nLE-63, DZ47_nLE-63Y, DZ47_nLE-63H, DZ47_nLE-63HY, DZ47eLE-63, DZ47eLE-63Y, DZ47eLE-63H, DZ47eLE-63HY, DZ47LEK-63, DZ47LEK-63Y, DZ47LEK-63H, DZ47LEK-63HY, HYB5LE-63, HYB5LE-63Y, HYB5LE-63H, HYB5LE-63HY, HUB9ILE-63, HUB9ILE-63Y, HUB9ILE-63H, HUB9ILE-63HY: 1P+N (带一个保护极, N常速, 不具备隔离功能), 2P (带两个保护极, 具有隔离功能), 3P (带三个保护极, 具有隔离功能), 3P+N (带三个保护极, N常速, 不具备隔离功能), 4P (带四个保护极, 具有隔离功能);

DZ47_nLG-63, DZ47eLG-63, DZ47LGK-63, HYB5LG-63, HUB9ILG-63: 1P+N (带一个保护极, N常速, 不具备隔离功能), 2P (带两个保护极, 具有隔离功能);

型号解释:

联系人: 王春梅
电话: 0577-62888554
电子邮箱: wangchunmei@huyu.com.cn
指定签字人:

自我声明时间: 2024.01.25
自我声明地点: 浙江乐清
生产者签章:


注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020980307007726

产品系列、型号、规格(附件):



联系人: 王春梅
电话: 0577-62888554
电子邮箱: wangchunmei@huyu.com.cn
指定签字人:

自我声明时间: 2024-01-25
自我声明地点: 乐清市科海电气有限公司
生产者签章:

注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。