

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC2018010307114381

发证日期: 2024年01月18日

有效期至: 2032年05月15日

委托人名称	环宇高科有限公司
及注册地址	浙江省乐清市温州大桥工业园区
制造商名称	环宇高科有限公司
及注册地址	浙江省乐清市温州大桥工业园区
生产企业名称	环宇高科有限公司
及生产地址	浙江省乐清市温州大桥工业园区
产品名称和系列、规格、型号	剩余电流动作断路器 DZ47NLE-63, DZ47NLG-63, DZ47NLE-63Y, DZ47NLE-63H, DZ47NLE-63HY, DZ47eLE-63, DZ47eLG-63, DZ47eLE-63Y, DZ47eLE-63H, DZ47eLE-63HY, DZ47LEK-63, DZ47LGK-63, DZ47LEK-63Y, DZ47LEK-63H, DZ47LEK-63HY, HYB5LE-63, HYB5LG-63, HYB5LE-63Y, HYB5LE-63H, HYB5LE-63HY, HUB9iLE-63, HUB9iLG-63, HUB9iLE-63Y, HUB9iLE-63H, HUB9iLE-63HY; 详见附件
产品标准和技术要求	GB/T 16917.1-2014;GB/T 16917.22-2008
认证模式	产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求, 特发此证。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2020年04月10日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站(www.cnca.gov.cn)查验证书信息



授权签字人

签发

郑泉

谢肇煦



中国质量认证中心

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号：CQC2018010307114381

第 1 页 / 共 2 页

本证书及附件应同时使用，信息查验说明见证书页

纸号：

DZ47_NLE-63 , DZ47_NLG-63 , DZ47_NLE-63Y , DZ47_NLE-63H , DZ47_NLE-63HY , DZ47eLE-63 ,
DZ47eLG-63 , DZ47eLE-63Y , DZ47eLE-63H , DZ47eLE-63HY , DZ47LEK-63 , DZ47LGK-63 ,
DZ47LEK-63Y , DZ47LEK-63H , DZ47LEK-63HY , HYB5LE-63 , HYB5LG-63 , HYB5LE-63Y , HYB5LE-63H ,
HYB5LE-63HY , HUB9iLE-63 , HUB9iLG-63 , HUB9iLE-63Y , HUB9iLE-63H , HUB9iLE-63HY ;
U_i : 500V ; U_{imp} : 4kV ; U_e : AC220V , 230V , 240V(1P+N、2P)、AC380V , 400V , 415V(3P、3P+N、
4P) ;

适用频率：50Hz ;

I_{Δm}=630A ;

In :

6A、10A、16A、20A、25A、32A、40A、50A、63A (一般型) ,

25A、32A、40A、50A、63A (S型) ;

瞬时脱扣类型：

DZ47_NLE-63 , DZ47_NLE-63Y , DZ47_NLE-63H , DZ47_NLE-63HY , DZ47eLE-63 , DZ47eLE-63Y ,
DZ47eLE-63H , DZ47eLE-63HY , DZ47LEK-63 , DZ47LEK-63Y , DZ47LEK-63H , DZ47LEK-63HY ,
HYB5LE-63 , HYB5LE-63Y , HYB5LE-63H , HYB5LE-63HY , HUB9iLE-63 , HUB9iLE-63Y , HUB9iLE-63H ,
HUB9iLE-63HY : B、C、D型 ,

DZ47N_LG-63 , DZ47eL_G-63 , DZ47L_GK-63 , HYB5L_G-63 , HUB9iL_G-63 : C型 ;

I_{Δn}=30mA、50mA、75mA、100mA、300mA/A型、AC型(一般型) ,

I_{Δn}=50mA/AC型(S型) ;

电子式；

DZ47_NLE-63 , DZ47_NLG-63 , DZ47_NLE-63Y , DZ47eLE-63 , DZ47eLG-63 , DZ47eLE-63Y , DZ47LEK-63 ,
DZ47LGK-63 , DZ47LEK-63Y , HYB5LE-63 , HYB5LG-63 , HYB5LE-63Y , HUB9iLE-63 , HUB9iLG-63 ,
HUB9iLE-63Y : I_{cs}=I_{cn}=6000A ;

DZ47_NLE-63H , DZ47N_LE-63HY , DZ47eLE-63H , DZ47eLE-63HY , DZ47LEK-63H , DZ47LEK-63HY ,
HYB5LE-63H , HYB5LE-63HY , HUB9iLE-63H , HUB9iLE-63HY : I_{cs}=7500A , I_{cn}=10000A ;

极数：

DZ47_NLE-63 , DZ47_NLE-63Y , DZ47_NLE-63H , DZ47_NLE-63HY , DZ47eLE-63 , DZ47eLE-63Y ,

DZ47eLE-63H , DZ47eLE-63HY , DZ47LEK-63 , DZ47LEK-63Y , DZ47LEK-63H , DZ47LEK-63HY ,



中国质量认证中心

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号：CQC2018010307114381

第 2 页 / 共 2 页

本证书及附件应同时使用，信息查验说明见证书页


纸号：

HYB5LE-63 ,HYB5LE-63Y ,HYB5LE-63H ,HYB5LE-63HY ,HUB9iLE-63 ,HUB9iLE-63Y ,HUB9iLE-63H ,
HUB9iLE-63HY :1P+N(带一个保护极,N常通,不具备隔离功能) 2P(带两个保护极、具有隔离功能)
3P(带三个保护极、具有隔离功能) 3P+N(带三个保护极,N常通,不具备隔离功能) 4P(带四个保
护极、具有隔离功能);

DZ47_NLG-63 ,DZ47eLG-63 ,DZ47LGK-63 ,HYB5LG-63 ,HUB9iLG-63 :1P+N(带一个保护极,N
常通,不具备隔离功能) 2P(带两个保护极、具有隔离功能);

型号解释：

□ - 63 □ □



中国质量认证中心