



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307645676

认证委托人名称及地址

环宇高科有限公司
浙江省乐清市温州大桥工业园区

生产者名称及地址

环宇高科有限公司
浙江省乐清市温州大桥工业园区

生产企业名称及地址

环宇高科有限公司
浙江省乐清市温州大桥工业园区

产品名称和系列、型号、规格

小型断路器

DZ47N-63, DZ47N-63H, DZ47N-63Z, DZ47e-63, DZ47e-63H, DZ47e-63Z, DZ47K-63, DZ47K-63H, DZ47K-63Z, HYB5-63, HYB5-63H, HYB5-63Z, HUB9i-63, HUB9i-63H, HUB9i-63Z;
详见附页

产品标准和技术要求

GB/T 10963.1-2020; GB/T 10963.2-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求，特发此证。

发证日期：2024年06月20日 有效期至：2029年06月19日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE



中国质量认证中心有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307645676

证书附页：第 1 页 共 1 页

DZ47N-63, DZ47N-63H, DZ47N-63Z, DZ47e-63, DZ47e-63H, DZ47e-63Z, DZ47K-63, DZ47K-63H,
 DZ47K-63Z, HYB5-63, HYB5-63H, HYB5-63Z, HUB9i-63, HUB9i-63H, HUB9i-63Z
 Ui:500V; Uimp:6kV;
 Ue:AC220/380V, AC230/400V, AC240V/415V (1P);
 AC220V, AC230V, AC240V (1P+N, 2P);
 AC380V, AC400V, AC415V (2P, 3P, 3P+N, 4P); DC125V (1P); DC250V (2P);
 In:1A, 2A, 3A, 4A, 6A, 10A, 16A, 20A, 25A, 32A, 40A, 50A, 63A;
 瞬时脱扣类型: B 型, C 型, D 型;
 Icn1=Icn:6kA/10kA; Ics:6kA/7.5kA;
 极数:
 DZ47N-63, DZ47e-63, DZ47K-63, HYB5-63, HUB9i-63: 1P, 1P+N(N 极 可 开 闭), 2P, 3P, 3P+N(N 极可开闭), 4P;
 DZ47N-63H, DZ47e-63H, DZ47K-63H, HYB5-63H, HUB9i-63H: 2P (AC220V, AC230V, AC240V);
 DZ47N-63Z, DZ47e-63Z, DZ47K-63Z, HYB5-63Z, HUB9i-63Z: 1P (DC125V), 2P (DC250V);

型号解释:

□ - 63 □

(1) (2) (3)

- (1): (DZ47N) 常规系列; (DZ47e) 电商系列; (DZ47K) 电力系列;
 (HYB5) 地产系列; (HUB9i) 汇智系列;
 (2): 壳架等级电流;
 (3): 缺省(通用型); H(高分断型); Z(交直流通用型);

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司