



# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307645763

## 认证委托人名称及地址

环宇高科有限公司  
浙江省乐清市温州大桥工业园区

## 生产者名称及地址

环宇高科有限公司  
浙江省乐清市温州大桥工业园区

## 生产企业名称及地址

环宇高科有限公司  
浙江省乐清市温州大桥工业园区

## 产品名称和系列、型号、规格

漏电断路器

DZ20L-160/3300, DZ20L-160/3N300;

Ue: AC400V; In: 32A, 40A, 50A, 63A, 80A, 100A, 125A, 160A; 过电流脱扣器类型: 热磁式; 选择性类别: A 类; 漏电脱扣器的类型: 电子式; Ics: 12kA; Icu: 12kA; I $\Delta$ n: 50mA, 100mA, 200mA, 300mA, 500mA; AC 型; I $\Delta$ m: 3kA; 3P, 3P+N

## 产品标准和技术要求

GB/T 14048.2-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》  
(CNCA-C03-02:2024) 的要求, 特发此证。

发证日期: 2024 年 06 月 20 日 有效期至: 2029 年 06 月 19 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,  
也可在认监委网站 ([www.cnca.gov.cn](http://www.cnca.gov.cn)) 查询。



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心  
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司

