



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010305674683

认证委托人名称及地址
环宇高科有限公司
浙江省乐清市温州大桥工业园区

生产者名称及地址
环宇高科有限公司
浙江省乐清市温州大桥工业园区

生产企业名称及地址
环宇高科有限公司
浙江省乐清市温州大桥工业园区

产品名称和系列、型号、规格
自动转换开关电器

HYT3-160, HYT5-160, HUT9-160 Ui: 800V(主电路), 400V(控制回路); Uimp: 8kV(主电路), 4kV(控制回路); Ue: AC400V; Ie: 16A, 20A, 25A, 30A, 32A, 40A, 50A, 60A, 63A, 65A, 70A, 75A, 80A, 90A, 100A, 110A, 125A, 140A, 150A, 160A; 使用类别: AC-33iB; Icn: 20kA(C型), 35kA(S型), 50kA(H型); Icm(峰值): 42kA(C型), 73.5kA(S型), 105kA(H型); 电器级别: CB级; 转换方式: ATSE; 极数: 3P, 4P

产品标准和技术要求
GB/T14048.11-2024

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》(CNCA-C03-02:2024)的要求, 特发此证。

发证日期: 2025年07月17日 有效期至: 2029年08月11日

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2024年08月12日
证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站(www.cnca.gov.cn)查询。



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司

