



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010305674681

认证委托人名称及地址
环宇高科有限公司
浙江省乐清市温州大桥工业园区

生产者名称及地址
环宇高科有限公司
浙江省乐清市温州大桥工业园区

生产企业名称及地址
环宇高科有限公司
浙江省乐清市温州大桥工业园区

产品名称和系列、型号、规格
自动转换开关电器

HYT3-400、HYT3-630、HYT5-400、HYT5-630、HUT9-400、HUT9-630；Uimp：12kV(主回路)、4kV(控制回路)；Ui：1000V(主回路)、400V(控制回路)；Ue：AC400V；HYT3-400，HYT5-400、HUT9-400：Ie：250A，280A，300A，315A，320A，350A，380A，400A；HYT3-630，HYT5-630、HUT9-630：Ie：250A，280A，300A，315A，320A，350A，380A，400A，450A，500A，550A，600A，630A；使用类别：AC-33iB；Icm(峰值)：84kA(C型)、105kA(S型)、143kA(H型)；Icn：40kA(C型)、50kA(S型)、65kA(H型)；电器级别：CB级；转换方式：ATSE；极数：3P，4P

产品标准和技术要求
GB/T14048.11-2024

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024)的要求，特发此证。

发证日期：2025年07月22日 有效期至：2029年08月11日

本证书为变更证书，证书首次颁发日期：2024年08月12日
证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站（www.cnca.gov.cn）查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司

