



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010305674679

认证委托人名称及地址

环宇高科有限公司
浙江省乐清市温州大桥工业园区

生产者名称及地址

环宇高科有限公司
浙江省乐清市温州大桥工业园区

生产企业名称及地址

环宇高科有限公司
浙江省乐清市温州大桥工业园区

产品名称和系列、型号、规格

自动转换开关电器

HYT3P-250; Ue: AC230V(2P)、AC400V(3P、4P); Ui: 800V (主回路), 400V (控制回路); Uimp: 8kV (主回路), 2.5kV (控制回路); Ith: 250A; Ie: 125A、140A、160A、180A、200A、225A、250A; 使用类别: AC-33B; Icw: 10kA/30ms; Icm (峰值): 17kA 控制转换的方式: ATSE; 电器级别: PC 级; 极数: 2P, 3P, 4P; 型号解释见附页

产品标准和技术要求

GB/T14048.11-2024

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》(CNCA-C03-02:2024)的要求, 特发此证。

发证日期: 2025 年 07 月 09 日 有效期至: 2029 年 08 月 11 日

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2024 年 08 月 12 日
证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010305674679

证书附页: 第 1 页 共 1 页

HY T 3 P - 250 / □ □ □ □
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

- (1) 企业代码: 环宇高科有限公司
(2) 产品代号: 自动转换开关电器
(3) 设计序号
(4) 产品电器级别: PC 级
(5) 壳架等级额定电流: 250A
(6) 极数: 2 - 二极; 3 - 三极; 4 - 四极
(7) 控制器代号: A - 经济型; B - 标准型;
(8) 控制器工作模式: 无: 电网-电网; F: 电网-发电机(仅标准型可选)
(9) 选配功能代号: W-消防联动反馈功能(仅标准型可选, 经济型无该功能);

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司