



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307645769

认证委托人名称及地址

环宇高科有限公司
浙江省乐清市温州大桥工业园区

生产者名称及地址

环宇高科有限公司
浙江省乐清市温州大桥工业园区

生产企业名称及地址

环宇高科有限公司
浙江省乐清市温州大桥工业园区

产品名称和系列、型号、规格

剩余电流动作断路器

HYM3L□□□-250C、S、H；HYM3L□□□-320C、S、H；HYM5L□□-250C、S、H；
HYM5L□□-320C、S、H；HUM9□□-250C、S、H；HUM9□□-320C、S、H；
HYM1L□□□-250L、M；HYM1L□□□-320L、M；详见附页

产品标准和技术要求

GB/T 14048.2-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024)的要求，特发此证。

发证日期：2025年08月08日 有效期至：2029年06月19日

本证书为变更证书，证书首次颁发日期：2024年06月20日
证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站（www.cnca.gov.cn）查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010307645769

证书附页: 第 1 页 共 3 页

HYM3L□□□-250C、S、H; HYM3L□□□-320C、S、H;
HYM5L□□□-250C、S、H; HYM5L□□□-320C、S、H;
HUM9□□□-250C、S、H; HUM9□□□-320C、S、H;
HYM1L□□□-250L、M; HYM1L□□□-320L、M;
Ui: 1000V; Uimp: 8kV; Ue: AC380V、400V、415V;
In: 100A、125A、140A、150A、160A、170A、175A、180A、200A、225A、250A
(HYM3L□□□-250、HYM5L□□□-250、HUM9□□□-250、HYM1L□□□-250);
100A、125A、140A、150A、160A、170A、175A、180A、200A、225A、250A、
270A、280A、300A、315A、320A (HYM3L□□□-320、HYM5L□□□-320、HUM9
□□□-320、HYM1L□□□-320);
C 型: Ics: 15kA; Icu: 20kA;
S/L 型: Ics: 25kA; Icu: 36kA;
H/M 型: Ics: 36kA; Icu: 50kA;
过电流脱扣器类型: 热磁式、电磁式; 选择性类别: A 类;
剩余电流脱扣器类型: 电子式;
I Δ n: 30mA (仅非延时型)
/50mA/100mA/200mA/300mA/400mA/500mA/600mA/800mA/1000mA 三挡可调;
A 型、AC 型;
I Δ m: 25%Icu;
极数: 3P、3P+N (三个保护极, N 极不可开闭)、4P (三个保护极, N 极可开闭);
3P、4P 适用于隔离用, 3P+N 不适用于隔离。

表 1

代号	型 式	说 明
2	瞬时脱扣器	即电磁式脱扣器, 具有过电流瞬时动作保护特性。
3	复式脱扣器	同时具有过电流反时限保护特性, 过电流瞬时动作保护特性

表 2

代号	型 式	说 明
200	瞬时脱扣器	即电磁式脱扣器, 具有过电流瞬时动作保护特性。
300	复式脱扣器	同时具有过电流反时限保护特性, 过电流瞬时动作保护特性

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307645769

证书附页：第 2 页 共 3 页

HY M 3 L □ □ □ - □ □ □ / □ □ □ 000
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)

- (1) 企业特征代号
- (2) 塑料外壳式断路器
- (3) 设计序号
- (4) 具有漏电（剩余电流）保护功能
- (5) 非延时型无代号，延时型代号“Y”
- (6) 无代号：无此模块。带漏电报警模块代号“B”
- (7) 常规无代号，电力专用用 K 表示
- (8) 电流段（A）：250、320
- (9) 分断能力级别：C-基本型；S-标准型；H-高分断型
- (10) 无代号-手柄直接操作
- (11) 断路器极数：3 为三极；4 为四极
- (12) 四极断路器中性极（N 极）型式（注）
- (13) 过电流脱扣器型式（见表 1）
- (14) 000 表示无附件

HY M 5 L □ □ - □ □ □ / □ □ □ 000
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)

- (1) 企业特征代号
- (2) 塑料外壳式断路器
- (3) 设计序号
- (4) 具有漏电（剩余电流）保护功能
- (5) 非延时型无代号，延时型代号“Y”
- (6) 无代号：无此模块。带漏电报警模块代号“B”
- (7) 电流段（A）：250、320
- (8) 分断能力级别：C-基本型；S-标准型；H-高分断型
- (9) 无代号-手柄直接操作
- (10) 断路器极数：3 为三极；4 为四极
- (11) 四极断路器中性极（N 极）型式（注）
- (12) 过电流脱扣器型式（见表 1）
- (13) 000 表示无附件

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307645769

证书附页：第 3 页 共 3 页

HU M 9 □ □ - □ □ □ / □ □ □ 000
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

- (1) 企业特征代号
- (2) 塑料外壳式断路器
- (3) 设计序号
- (4) 具有非延时型漏电（剩余电流）保护功能为 L，具有延时型漏电（剩余电流）保护功能为 LY
- (5) 无此模块代号 i，带漏电报警模块代号 Bi
- (6) 电流段（A）：250、320
- (7) 分断能力级别：C-基本型；S-标准型；H-高分断型
- (8) 无代号-手柄直接操作
- (9) 断路器极数：3 为三极；4 为四极
- (10) 四极断路器中性极（N 极）型式（注）
- (11) 过电流脱扣器型式（见表 1）
- (12) 000 表示无附件

注：四极产品中，中性极（N 极）的型式有二种：

A 型：N 极始终接通，不与其它三极一起合分；B 型：N 极与其它三极一起合分。

HY M 1 L □ □ □ - □ □ □ / □ □ □
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

- (1) 企业代号
- (2) 塑料外壳式断路器
- (3) 设计序号
- (4) 具有漏电（剩余电流）保护功能（电子式）
- (5) 非延时型无代号，延时型代号“Y”
- (6) 无代号：无此模块。带漏电报警模块代号 B
- (7) 常规无代号，电力专供用 K 表示
- (8) 电流段（A）：250、320
- (9) 极限短路分断能力级别：L-标准型；M-高分断型
- (10) 极数（注 1）
- (11) 脱扣器方式及附件代号（见表 2）
- (12) 四级断路器中性极型式（注 2）

注：1) 3P 用 3 表示，3P+N 及 4P 用 4 表示

2) 四极断路器的中性极（N 极）的型式分为两种：

A 型：N 极不安装过电流脱扣元件，且 N 极始终接通，不与其它三极一起合分（代号 A）；

B 型：N 极不安装过电流脱扣元件，且 N 极与其它三极一起合分（代号 B）。

其中 A 型四极断路器即 3P+N 型。

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司